

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

Наименование: МАУ ДО ДЮСШ № 10  
 Место нахождения (адрес): г-к. Анапа, ул. Омелькова, 30.

Форма собственности объекта: Муниципальная  
 Данное о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Детско-юношеская спортивная школа № 10 ИНН: 2301083163

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта L-2

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.2; 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- ширина лестничного марша	O, C	не менее 1,35 м.	Зона отсутствует	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- несользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0.8 - 0.9м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.3 - 0.5м.	C	наличие	-----	п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.2 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.3 ГОСТ Р 51261)
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	K	наличие	-----	<b>п. 4.1.14 <i>Зона отсутствует</i></b>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность по всей длине	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	наличие	-----	п. 4.1.16
- нескользкое покрытие пандуса	K	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	-----	<b><i>Зона отсутствует</i></b>
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	K	5%	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:	O, C, Г, K	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	<i>В наличии</i>	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	Не соответствует	п. 4.1.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	Не соответствует	п. 4.1.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	K	наличие	В наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- ровное и шероховатое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.	K	наличие	Не соответствует	п. 4.1.11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
<b>Открытая лестница:</b>				
- ширина лестничного марша	O, C	не менее 1,35 м.	-----	Зона отсутствием
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 – 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0,8 – 0,9 м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0,3 – 0,5 м.	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	K	наличие	-----	П. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	П. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	П. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	П. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	П. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K	наличие	-----	П. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	O	0,9 м.	-----	П. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	П. 4.1.15
- нескользкое покрытие пандуса	K	наличие	-----	П. 4.1.16
Подъемник, дублирующий открытую лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	-----	П. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				<u>Зона отсутствует (ход с упором противоположной стены)</u>
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	-----	П. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	O, C	наличие	-----	П. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.2 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	-----	П. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	-----	П. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.3 ГОСТ Р 51261)
- ширина лестничного марша	O, C	не менее 1,35 м.	-----	П. 4.1.12
- высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	-----	П. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	П. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	П. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и плашадок перед ними	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0,8 – 0,9 м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0,3 – 0,5 м.	C	наличие	-----	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	K	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отступает (ход с уклоном противоположного)</u>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.1; 5.2.2 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	K, C, O	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	K	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 ( <i>не требуется</i> )
<b>Входная плошадка</b>				
Размер входной плошадки:				
- при открывании двери наружку	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.3 ( <i>не требуется</i> , плитка имеет шероховатую поверхность)

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	В наличии	П. 5.1.5
<b>Тамбур (глубина х ширина)</b>	K	не менее 2,3 x 1,5 м.	Соответствует	П. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	В наличии	П. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на лестницы	C	за 0,6м.	Соответствует	п. 5.2.3 (ГОСТ Р 12.4.026)
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4 (в наличии пороговые пандусы)
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.7 (нанесена контрастная окраска)
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)	O, C	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	В наличии	п. 5.2.15 (с одной стороны) (внутренняя лестница закрыта)
Поручни с двух сторон открытых лестниц	O, C	наличие	В наличии	того типа)

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте открытых лестниц	O, C	90 см.	<i>Соответствует</i>	П. 5.2.15
Непрерывная поверхность поручня по всей длине ( <u>с внутренней стороны лестницы!</u> )	O, C	наличие	<i>В наличии</i>	П. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	<i>Не соответствует</i>	П. 5.2.10 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i> )
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	<i>В наличии</i>	П. 5.2.16
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):	K, O	не более 0,8 м.	<i>Отсутствует</i>	(имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота одного подъема				П. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		П. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)		П. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		П. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:				
- на высоте	K, O	наличие		П. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.		П. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		П. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.		П. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие		П. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	<i>Отсутствует</i>	П. 5.2.13 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i> )
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуг):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4 )
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i> )

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5 ( <i>не требуется, дверь не прозрачная</i> )
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			<b><i>Отсутствует</i></b>	
- габариты кабинки (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	K	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1-2.</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			<b>(Спортивзал)</b>	
Количество места для инвалидов-колясочников	K	не менее 1% (от общего числа зрителей)	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7 ( <i>не требуется, открытый зал</i> )
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7 ( <i>не требуется, открытый зал</i> )
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7 ( <i>не требуется, открытый зал</i> )
- наличие информационной мнемосхемы при входах в здания массового посещения (вокзалы, социальные, административные учреждения, многофункциональные центры)	C	наличие	<i>В наличии</i>	п. 7.1.8
Высота поверхности столов, прилавков, оконек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.9 ( <i>не требуется, открытый зал</i> )
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.9 ( <i>не требуется, открытый зал</i> )
<b>Предприятия торговли</b>				<b><i>Зона отсутствует</i></b>

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,8 м.	-----	П. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-----	П. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-----	П. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-----	П. 7.4.2
Информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценниках на товарах и средства связи с администрацией	C	наличие	-----	П. 7.4.3; 7.4.4. <i>Зона отступает</i>
Предприятия питания				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	-----	П. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	-----	П. 7.4.7
Ширина прохода между столами в ресторане	K	не менее 1,2 м.	-----	П. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие	-----	П. 7.4.7
Гардеробные, примерочные, раздевальные комнаты и т.п.				
Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных – крючки, вешалки, полки для одежды	K, C, O	не менее 5%	<i>Соответствует</i>	П. 7.4.8 <i>Зона отступает</i>
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	-----	П. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов (в том числе рельефные)	K	наличие	В наличии	п. 5.3.6
Размер кабинны (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинны	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	В наличии	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж I-2</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1
Информация о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	K, C, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1; 5.5.8
Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным	K, C, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.7 ( <i>не требуется</i> )
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте (визуальная информация)	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Речевые информаторы	C	наличие	В наличии	П. 5.5.3; 5.5.4, 5.5.6
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	В наличии	П. 5.5.3; 5.5.4, 5.5.6

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	K (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)	O +	C +	Г +
Участки и территории	-	+	+	+
Вход	+	#	+	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<i>Оборудовать в соответствии с СП 59.133.0.2012 (Установить уклон съезда/заезда с тротуара на парковку не более 10%. Установить перепад высоты в месте съезда/заезда на парковку не более 1.5 см. Установить ровное и шероховатое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и т.д. путей движения.).</i>
Вход	
Пути движения	<i>Оборудовать в соответствии с СП 59.133.0.2012 (Установить горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующими окончанием не менее 30 см. лестницы внутренней в зону оказания услуги. Установить пандус, дублирующий внутрен-</i>

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации <i>(июю лестницу), или подъемное устройство/ лифт пассажирский.)</i>
Зона оказания услуг	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

\* - Заполнение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей объекта для инвалидов, справка от 10.10.2016г.№433.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принять согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Представителю собственника объекта даны разъяснения требований по обеспечению доступности объекта для различных категорий инвалидов, а также необходимости обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).

*«27»05.2019 года*

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа

С.В. Бартенев

